



Lampiran 1

Laporan Pembelian Kecemasan/Darurat/Segera

BAGI BULAN JANUARI

BIL	JENIS PERKHIDMATAN/ BEKALAN	NAMA PEGAWAI YANG MEMOHON	UNIT	TARIKH PERKHIDMATAN/ BEKALAN/KERJA	PERIHAL DARURAT/KECEMASAN (Nyatakan Keadaan Yang Berlaku/ Gambar (jika ada)	SKOP BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA DARURAT (Nyatakan secara ringkas kuantiti bekalan, jenis perkhidmatan atau skop/jenis kerja yang terlibat)
1	Baikpulihan 1 unit penyaman udara jenis ceiling expose berkeupayaan 2.0HP di bilik server blok Produktiviti. S/N : 20541206-09453	Mohd Faizul Shahir	1	24/1/2022	Penyaman udara mengalami kerosakan pada Integrated Cercuit Board dan kotor.	Kerja- kerja cucian kimia dan penukaran alat ganti kerosakan iaitu Integrated Cercuit Board serta alat ganti berkaitan.
2	Baikpulihan sistem penyaman udara jenis pusat carrier water cooled screw type chiller untuk blok Inovasi. S/N : 0595J49938	Mohd Faizul Shahir	1	24/1/2022	Sistem penyaman udara berpusat mengalami kerosakan dan gagal berfungsi.	Kerja- kerja penukaran kabel sensor dan soket bagi penyaman udara berpusat.
3	Baikpulihan 1 unit penyaman udara jenis pisah ceiling cassette berkeupayaan 2.0HP di	Mohd Faizul Shahir	1	24/1/2022	Penyaman udara mengalami kerosakan pada control unit.	Bekal dan mengganti ET Thermostat termasuk power relay.

	bilik 19-EB (Pn. Shezlina) S/N : 2046200700577				
4	Baikpilih 1 unit penyaman udara jenis pisah wall mounted berkeupayaan 2.OHP di bilik 18-B1 (En. Khairizal) S/N : 2045510540187	Mohd Faizul Shahir	1	24/1/2022	Penyaman udara mengalami kekotoran dan mengakibatkan berlaku kebocoran air dari unit. Cucian kimia dan menukar alat ganti berkaitan.

Laporan diberikan di atas bagi pembelian dilakukan yang bersifat kecemasan atau memerlukan tindakan serta merta supaya tidak menjejaskan keselamatan, kepentingan awam, penyampaian perkhidmatan atau pengoperasian MPC secara umumnya.

Disediakan Oleh:

Zati.

Nama: **Norizzati Nurhisan**
Pengurus, Pct

Tarikh: **24/1/2022**

Disemak Oleh:

[Signature]

Mohd Yazid Abdul Majid
Pengarah MSF

Tarikh: **24/1/2022**

Disahkan Oleh:

[Signature]

Dato' Abdul Latif Hj Abu Seman
Ketua Pengarah MPC

Tarikh: **26/1/22**

*Baikpilih diperlukan
untuk memastikan
sistem berfungsi dengan
baik dan warga dapat
bermuat dengan selamat.*